

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-UA.ПБ68.В.00431/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011115

Общество с ограниченной ответственностью «БАРЛИНЕК ИНВЕСТ».
Место нахождения: УКРАИНА, 21034, город Винница, улица Чехова 7В.
ОГРН 34004579, телефон +380432553300, факс +380432553399, e-mail: office.ua@barlinek.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БАРЛИНЕК ИНВЕСТ».
Место нахождения: УКРАИНА, 21034, город Винница, улица Чехова 7В.
ОГРН 34004579, телефон +380432553300, факс +380432553399, e-mail: office.ua@barlinek.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное многослойное: паркетная доска из натуральной древесины, с покрытием из акрилового лака или оксидированного масла, с расходом от 0,0125 до 0,096 кг/м², общей толщиной изделия от 10 до 15 мм, плотностью от 500 до 900 кг/м³, марок: «БАРЛИНЕК»/BARLINEK, «ЭКОПАРКЕТ»/ЕКOPARKETT, «КОПЕНГАГЕН»/COPENHAGEN, «ДИАНА ФОРЕСТ» /DIANA FOREST, «АРТЕНС»/ARTENS, «БАРКЕТ СПОРТ»/BARKIET SPORT, «БЛАНКО»/BLANCO, «ШЕВРОН»/CHEVRON, «ЁЛКА»/HERRINGBONE, «ЛАБ АРТЕ»/LAB ARTE, «МЕДИО»/MEDIO, «СЕНСЕС»/SENSES, «ВКУСЫ ЖИЗНИ»/TASTES OF LIFE, «ВУДЕНФЛОР»/WOODENFLOOR, выпускаемое по технической документации изготовителя

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 16.22.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

4418

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-085/02-2020 выдан 11.02.2020, протокол ППБ-086/02-2020 выдан 11.02.2020 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 800-СС/12-2019 от 17.12.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 20.02.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

26.02.2020

по

25.02.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-UA.ПБ68.В.00431/20

(обязательная сертификация)

№ **0021722**

Приложение №1

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Покрытие напольное многослойное: паркетная доска из натуральной древесины, с покрытием из акрилового лака, общей толщиной изделия от 10 до 15 мм, плотностью от 500 до 900 кг/м ³ , марок: «БАРЛИНЕК»/BARLINEK, «ЭКОПАРКЕТ»/EKOPARKETT, «КОПЕНГАГЕН»/COPENHAGEN, «ИАНА ФОРЕСТ» /DIANA FOREST, «АРТЕНС»/ARTENS, «БАРКЕТ СПОРТ»/BARKIET SPORT, «БЛАНКО»/BLANCO, «ШЕВРОН»/CHEVRON, «ЁЛКА»/HERRINGBONE, «ЛАБ АРТЕ»/LAB ARTE, «МЕДИО»/MEDIO», «СЕНСЕС»/SENSES, «ВКУСЫ ЖИЗНИ»/TASTES OF LIFE, «ВУДЕНФЛОР»/WOODENFLOOR. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.		
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Покрытие напольное многослойное: паркетная доска из натуральной древесины, с покрытием из оксидированного масла, с расходом от 0,0125 до 0,096 кг/м ² , общей толщиной изделия от 10 до 15 мм, плотностью от 500 до 900 кг/м ³ , марок: «БАРЛИНЕК»/BARLINEK, «ЭКОПАРКЕТ»/EKOPARKETT, «КОПЕНГАГЕН»/COPENHAGEN, «ИАНА ФОРЕСТ» /DIANA FOREST, «АРТЕНС»/ARTENS, «БАРКЕТ СПОРТ»/BARKIET SPORT, «БЛАНКО»/BLANCO, «ШЕВРОН»/CHEVRON, «ЁЛКА»/HERRINGBONE, «ЛАБ АРТЕ»/LAB ARTE, «МЕДИО»/MEDIO», «СЕНСЕС»/SENSES, «ВКУСЫ ЖИЗНИ»/TASTES OF LIFE, «ВУДЕНФЛОР»/WOODENFLOOR. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.		
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна
инициалы, фамилия